

Helianto dos Santos Lucena
Engenheiro Civil

Rua Felipe Cortez, 1452 – Lagoa Nova – Natal – RN
Fones: (84) 3206-8207 (84) 9402-6701
End. Eletrônico: helianto@interjato.com.br

Projetos – Topografia – Controle Tecnológico de Concretos
Sondagens a percussão – Geotecnia aplicada a rodovias
Vistorias e perícias

ENSAIOS DE ABSORÇÃO

(Conforme norma NB-41)

LOCAL: Terreno da Av. Maria L. Montenegro – N. Parnamirim – PARNAMIRIM - RN
INTERESSADO: GRUPO EMPRESARIAL CAPUCHE

RESULTADOS

PONTO	PROFUNDIDADE (m)	TEMPO DE ABSORÇÃO (min) (máximo observado)	COEFICIENTE DE ABSORÇÃO (l/m²/dia)
01	1,0	2,60	87,0
02	1,0	2,75	85,5

Observação: Os ensaios foram realizados próximos aos locais das sondagens

Natal, 13 de abril de 2007


Eng. Helianto dos Santos Lucena
CREA 2.510-D PE