

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO POÇO						CÓDIGO DO POÇO: SPB - 01	
MUNICÍPIO	DISTRITO	LOCAL:	ENERGIA:	☒ SIM	☐ NÃO	INÍCIO	CONCLUSÃO
PORTO DO MANGUE - RN	SALINA PEIXE BOI - MARANATA		TIPO: TRIF.	DIST: 10 M		27.04.2011	06.05.2011

DADOS TÉCNICOS				
BASE CARTOGRÁFICA FOLHA SUDENE	ALTITUDE	COORDENADAS X: Y:		ESCALA 1 : 100.000
MÉTODO LOCAÇÃO LIVRE ESCOLHA	AEROFOTO	RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO O PROPRIETÁRIO	CREA	REGIÃO
BACIA HIDROGRÁFICA RIO ASSÚ		SUB.BACIA	USO PREVISTO CONSUMO DOMÉSTICO	
AQUÍFEROS: FORMAÇÃO TIBAU / GUAMARÉ		TIPO: SEDIMENTAR	TOPO:	BASE:

DADOS CONSTRUTIVOS						
EXECUTOR:GEOPETRO PERFURAÇ		TIPO DE SONDA: ROTATIVA		PROPRIETÁRIO: SALINA PEIXE BOI		
RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO:GEOL. FRANCISCO DE ASSIS BARRETO				CREA: 060334943-9		REGIÃO: 9ª
PERFURAÇÃO			REVESTIMENTO: TUBO GEOMECÂNICO STANDARD			
Ø (Pol.)	INTERVALO (m)	MÉTODO DE PERFURAÇÃO	Ø (Pol.)	INTERVALO (m)	EXTENSÃO (m)	
14 3/4	0,00 - 100,00	ROTATIVO COM FLUIDO	6	0,00 - 28,00	28,00	
12 1/4	0,00 - 100,00	ROTATIVO COM FLUIDO	6	32,00 - 36,00	4,00	
			6	40,00 - 44,00	4,00	
			6	48,00 - 52,00	4,00	
			6	60,00 - 64,00	4,00	
			6	72,00 - 80,00	8,00	
FILTROS: GEOMECÂNICO STANDARD			ZONAS FENDILHADAS			
Ø (Pol.)	INTERVALO (m)	EXTENSÃO (m)	ABERTURA (mm)	INTERVALO (m)	EXTENSÃO (m)	
6	28,00 - 32,00	4,00	0,50			
6	36,00 - 40,00	4,00	0,50			
6	44,00 - 48,00	4,00	0,50			
6	52,00 - 60,00	8,00	0,50			
6	64,00 - 72,00	8,00	0,50			
				PROFUNDIDADE PERFORADA: 100,00 m		
				PROFUNDIDADE UTILIZADA: 80,00 m		

PRÉ-FILTRO: CASCALHO FLUVIAL SELECIONADO		DESENVOLVIMENTO:		CIMENTAÇÃO			
GRANULOMETRIA	VOLUME (m³)	MÉTODO	DURAÇÃO	INTERVALO (m)		VOLUME (m³)	
1,5mm - 3,5mm	5,0	AIR LIFT	12 HORAS	0,00 - 20,00		0,20	
TESTE DE PRODUÇÃO				80,00 - 100,00		1,00	
DATA	CRIVO BOMBA (m)	DURAÇÃO (hora)	VAZÃO (m³/h)	Q.ESPECÍFICA (m³/h/m)	REB. (m)	N.E. (m)	N.D (m)
07.05.2011	42,00	12,00	80,00	6,957	11,50	3,00	14,50

PERFILAGEM:	ANÁLISE QUÍMICA:	SITUAÇÃO DO POÇO	
SIM () NÃO (X)	SIM () NÃO (X)	CONCLUÍDO	
TIPO:			

INSTALAÇÃO					
RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO					
MOTOR:		MARCA	MODELO	POTÊNCIA	
FONTE ENERGÉTICA:					
BOMBA:					
TIPO:	MARCA:	MODELO	DIÂM. NOMINAL	PROFUNDIDADE CRIVO	DIÂM. DESCARGA

OBSERVAÇÕES
POÇO COM BASTANTE ÁGUA, PORÉM COM SALINIDADE ALTA. PARA A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO RECOMENDAMOS ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA MESMA E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR.
* A PARTE DE INFERIOR DO POÇO FOI SELADA, DEVIDO SER ARGILA (MATERIAL NÃO PRODUTOR) E COM ODOR FÉDIDO